

**Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта в 2013 г. электросетевых объектов
 ЗАО «Алкоа Металлург Рус», участвующих в оказании услуг по транспортировке электрической энергии (мощности)**

| № п. п. | Дата ремонта | Электросетевой объект ЗАО «АМР» | Время ввода в ремонт, час : мин. | Время вывода из ремонта, час : мин. | Вид ремонта | Наименование присоединения потребителя |
|---------|--------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--|--|
| 1 | Январь | - | Ремонты не производились | | - | - |
| 2 | 12.02.2013 | Водозабор РУ-10 | 14:03 | 14:15 | Перевод питания | СТ «Юность» |
| 3 | 14.02.2013 | РУП-1 ф.11 | 11:58 | 12:40 | Поверка трансформаторов тока | ТП-112 |
| 4 | 14.02.2013 | РУП-7 ф.27 | 12:27 | 14:04 | Поверка трансформаторов тока | ТП-Силикатчик |
| 5 | 14.02.2013 | РУП-7 ф.26 | 13:01 | 13:54 | Поверка трансформаторов тока | ТП-106 |
| 6 | 14.02.2013 | Собственная база ф.6 | 15:17 | 16:30 | Поверка трансформаторов тока | ТП-104 |
| 7 | 25.02.2013 | Водозабор РУ-10 | 14:02 | 14:06 | Перевод питания | СТ «Юность» |
| 8 | 27.02.2013 | Водозабор РУ-10 | 14:04 | 14:07 | Перевод питания | СТ «Юность» |
| 9 | 14.03.2013 | РУП-1 ф.11 | 09:06 | 15:58 | Ремонт ячейки согласно графика ППР | ТП-112 |
| 10 | Апрель | - | Ремонты не производились | | - | - |
| 11 | 20.05.2013 | Арт.скважина №7 | 10:05 | | 11:30 | Ремонт согласно графика ППР |
| 12 | Июнь | - | Ремонты не производились | | - | - |
| 13 | 09.07.2013 | Собственная база ф.4 | 13:55 | 16:10 | Отключение по заявке ЗАО «Алунекст» для замены трансформаторов тока в РУ-0,4кВ «Алунекст» | ТП-Алунекст |
| 14 | 25.07.2013 | Собственная база ф.4 | 08:28 | 09:10 | Отключение по заявке ЗАО «Алунекст» для протяжки контактных соединений в РУ-0,4кВ «Алунекст» | ТП-Алунекст |
| 15 | Август | - | Ремонты не производились | | - | - |

Главный энергетик



1.09.13

П.С. Лукьянов