

**Расчет резервируемой максимальной мощности за октябрь 2012 года потребителей, (смежной сетевой организации), присоединенных к электроустановкам ЗАО "АМР"**


Точка поставки	Присоединение, потребитель	Величина максимальной мощности, кВт	Фактическая средняя величина максимальной мощности, кВт	Величина резервируемой максимальной мощности, кВт
ЗАО "АМР" РУ-10 кВ РУП-7 ф. 27	ООО "Силикатчик"	1451,82	208,35	1243,47
ЗАО "АМР" "ТП собственной базы" РУ-0,4 кВ	ЗАО "Алунекст"	1050	656,22	393,78
	ОАО "Донэнерго"			
в том числе:				
ЗАО "АМР" РУ-10 кВ РУП-1 ф.11	"Л-111" (ТП-116)	2000	1299,73	700,27
ЗАО "АМР" РУ-10 кВ РУП-7 ф.26	"Л-726" (ТП-112)	1500	974,55	525,45
ЗАО "АМР" РУ-10 кВ "ТП Собственной базы" ф. 6	"Л-6" (ТП-104)	1500	518,40	981,60

Технический директор -  
главный инженер

С.А. Какичев

Главный энергетик

П.С. Лукьянов



Расчет резервируемой максимальной мощности за ноябрь 2012 года потребителей, (смежной сетевой организации), присоединенных к электроустановкам ЗАО "АМР"

Точка поставки	Присоединение, потребитель	Величина максимальной мощности, кВт	Фактическая средняя величина максимальной мощности, кВт	Величина резервируемой максимальной мощности, кВт
ЗАО "АМР" РУ-10 кВ РУП-7 ф. 27	ООО "Силикатчик"	1451,82	260,61	1191,21
ЗАО "АМР" "ТП собственной базы" РУ-0,4 кВ	ЗАО "Алунекст"	1050	718,42	331,58
	ОАО "Донэнерго"			
в том числе:				
ЗАО "АМР" РУ-10 кВ РУП-1 ф.11	"Л-111" (ТП-116)	2000	958,45	1041,55
ЗАО "АМР" РУ-10 кВ РУП-7 ф.26	"Л-726" (ТП-112)	1500	1147,12	352,88
ЗАО "АМР" РУ-10 кВ "ТП Собственной базы" ф. 6	"Л-6" (ТП-104)	1500	760,39	739,61

Технический директор -  
главный инженер

Главный энергетик

С.А. Какичев

П.С. Лукьянов

*[Handwritten signature]*  
12.12.12

Расчет резервируемой максимальной мощности за декабрь 2012 года потребителей, (смежной сетевой организации), присоединенных к электроустановкам ЗАО "АМР"

Точка поставки	Присоединение, потребитель	Величина максимальной мощности, кВт	Фактическая средняя величина максимальной мощности, кВт	Величина резервируемой максимальной мощности, кВт
ЗАО "АМР" РУ-10 кВ РУП-7 ф. 27	ООО "Силикатчик"	1451,82	225,60	1226,22
ЗАО "АМР" "ТП собственной базы" РУ-0,4 кВ	ЗАО "Алунекст"	1050	648,83	401,17
	ОАО "Донэнерго"			
в том числе:				
ЗАО "АМР" РУ-10 кВ РУП-1 ф.11	"Л-111" (ТП-116)	2000	1331,68	668,32
ЗАО "АМР" РУ-10 кВ РУП-7 ф.26	"Л-726" (ТП-112)	1500	1033,74	466,26
ЗАО "АМР" РУ-10 кВ "ТП Собственной базы" ф. 6	"Л-6" (ТП-104)	1500	757,08	742,92

Технический директор -  
главный инженер

С.А. Какичев

Главный энергетик

П.С. Лукьянов

