

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ НАДЕЖНОСТИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
 ФОРМЫ.
 Форма 1.1 - Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуги
 электросетевой организации ЗАО "Далко Металлурж Рус" за 1-4 кв. 2011

№	Обосновывающие данные для расчета *	Продолжительность прекращения, час.	Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
1	19.04.2011. 2	3	4
1	РУП-8 ф.21 откл. От МТЗ	0,05 час.	1 (Ст "Юность")
2	20.04.2011. РУП-1 ф.11 (ячейка выведена в ремонт согласно графика ПТР) 04.06.2011.	5,1 час.	1 (ОАО "Донэнерго", ТП-112)
3	Б-3 ф.47 откл. От МТЗ (порыв КЛ на Жилпоселке ф.6 ПС Соб.база - ТП-104) 17.06.2011.	1 час.	3 (ОАО "Донэнерго", "СМИК", "Алунекст")
4	Ф.21 РУП-8 - ф.6 НТВ - пропадание напряжения (повреждение КЛ организацией "Исток") 10.07.2011.	0,9 час.	1 (Ст "Юность")
5	Б-3 ф.37 "земля" (порыв КЛ-10кВ на Жилпоселке ф.17 ПС РУП-7 - ТП-106) 12.08.2011.	1,5 час.	1 (ОАО "Донэнерго", ТП-106)
6	ПС Б-3 отключилась III секция ЗРУ-10 кВ 29.09.2011.	8 час.	1 (ОАО "Донэнерго", ТП-106)
7	РУП-7 откл. От МТЗ ф.26 (повреждение КЛ-10кВ от ТП-107 до ТП-большинчного городка)	1 час.	1 (ОАО "Донэнерго", ТП-106)

Главный энергетик



Г. С. Дуквянов

* В том числе на основе фактов расщепления мощности по секциям напряжений за соответствующий месяц

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта в 2011 г. электросетевых объектов
 ЗАО «Алкоса Металлург Руо», участвующих в оказании услуг по транспортировке электрической энергии (мощности)

№ п. п.	Дата ремонта	Электросетевой объект ЗАО «АМР»	Время ввода в ремонт, час : мин.	Время вывода из ремонта, час : мин.	Вид ремонта	Наименование присоединения потребителя
1	20.04.2011	ЗРУ-10 кв «РУП-1» яч. 11	10 : 30	15 : 45	Исполнение плана ППР	ОАО «Донэнерго» «ТП-112»
2	13.07.2011	ЗРУ-10 кв «РУП-7» яч. 26	10 : 20	11 : 05	Замена счетчика	ОАО «Донэнерго» «ТП-106»
3	14.07.2011	ЗРУ-10 кв «РУП-7» яч. 27	10 : 15	11 : 10	Замена счетчика	ООО «Силикатчик» «ТП-3»
4	14.12.2011	Корп.1А РУ-0,4 кв «ШР1»	9 : 50	11 : 40	Замена счетчика	ООО «СМИК» мех. участок
5	14.12.2011	РУ-10 кв «РУП-1» яч. 11	11 : 00	14 : 48	Проверка релейн. защ.	ОАО «Донэнерго» «ТП-112»

Главный энергетик



П. С. Лукьянов