

**Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта в 2013 г. электросетевых объектов
 ЗАО «Алкоа Металлург Рус», участвующих в оказании услуг по транспортировке электрической энергии (мощности)**

№ п. п.	Дата ремонта	Электросетевой объект ЗАО «АМР»	Время ввода в ремонт, час : мин.	Время вывода из ремонта, час : мин.	Вид ремонта	Наименование присоединения потребителя
1	Январь	-	Ремонты не производились		-	-
2	12.02.2013	Водозабор РУ-10	14:03	14:15	Перевод питания	СТ «Юность»
3	14.02.2013	РУП-1 ф.11	11:58	12:40	Поверка трансформаторов тока	ТП-112
4	14.02.2013	РУП-7 ф.27	12:27	14:04	Поверка трансформаторов тока	ТП-Силикатчик
5	14.02.2013	РУП-7 ф.26	13:01	13:54	Поверка трансформаторов тока	ТП-106
6	14.02.2013	Собственная база ф.6	15:17	16:30	Поверка трансформаторов тока	ТП-104
7	25.02.2013	Водозабор РУ-10	14:02	14:06	Перевод питания	СТ «Юность»
8	27.02.2013	Водозабор РУ-10	14:04	14:07	Перевод питания	СТ «Юность»
9	14.03.2013	РУП-1 ф.11	09:06	15:58	Ремонт ячейки согласно графика ППР	ТП-112
10	Апрель	-	Ремонты не производились		-	-
11	20.05.2013	Арт.скважина №7		10:05	11:30	Ремонт согласно графика ППР
12	Июнь	-	Ремонты не производились		-	-
13	09.07.2013	Собственная база ф.4	13:55	16:10	Отключение по заявке ЗАО «Алунекст» для замены трансформаторов тока в РУ-0,4кВ «Алунекст»	ТП-Алунекст
14	25.07.2013	Собственная база ф.4	08:28	09:10	Отключение по заявке ЗАО «Алунекст» для протяжки контактных соединений в РУ-0,4кВ «Алунекст»	ТП-Алунекст
15	Август	-	Ремонты не производились		-	-
16	Сентябрь	-	Ремонты не производились		-	-
17	Октябрь	-	Ремонты не производились		-	-

Главный энергетик

П.С. Лукьянов

